



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.229.2021

Słupsk, dnia 25.11.2021 r.

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 84 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 23.11.2021 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Przewłoka, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o braku przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat Nr 87.HK.2021 z dnia 25.11.2021 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: urząd@ustka.ug.gov.pl; wojt@ustka.ug.gov.pl)

Do wiadomości (elektronicznie):

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk

2. piwslup@gdansk.wiw.gov.pl

2021-11-25
SYSTEM ASYSTENT
działania Higienu Komunalnej
PSSE w Słupsku

Adam Caliński
Adam Caliński

2021-11-25

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>